



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю УНД ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю ОНД Туапсинского района**

г. Туапсе ул. Маршала Жукова, 30 тел/факс: 2-24-30, тел. 2-24-31, 2-82-01.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8(861) 268-64-40, телефон доверия Южного регионального центра 8(863) 240-66-10

Предписания № 935/1/4

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБДОУ ДС КВ №34 «Чайка» г. Туапсе Муниципального образования Туапсинский район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Туапсинского района по пожарному надзору Довгаль В.Б. № 935 от «02» декабря 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

(наименование органа ГПН)

с 09 ч.00 мин «10» декабря 2013г. по 16 часов «27» декабря 2013г. проведена проверка государственным инспектором Туапсинского района по пожарному надзору капитаном вв. службы Прядко О.А.,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку наименование объекта надзора и его адрес)

МБДОУ ДС КВ №34 «Чайка» г. Туапсе Муниципального образования Туапсинский район,

г. Туапсе ул. Полетаева, 11

(наименование объекта надзора и его адрес)

Заведующей МБДОУ ДС КВ №34 «Чайка» г. Туапсе Муниципального образования Туапсинский район Голубевой Ириной Геннадьевной

указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель учреждения не прошел обучение по программе пожтехминимума	ППР в РФ п.3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	15.01.2014г.	

2.	Руководитель учреждения не осуществил проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения детского сада.	ППР в РФ п.21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	15.01.2014г.	
3.	Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений второго этажа учреждения не соответствует требованиям, предъявляемым для безопасной эвакуации людей.	СНиП 21.01-97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	01.08.2014г.	
4.	Отсутствуют эвакуационные лестницы с балконов, предусмотренные для эвакуации людей старшей и средней группы, расположенных на втором этаже.	СНиП 21-01-97* п.6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.	01.08.2014г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Туапсинского района по пожарному надзору
Прядко О.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:
Заведующая МБДОУ ДС КВ №34 «Чайка»
г.Туапсе Муниципального образования Туапсинский район
Голубева Ирина Геннадьевна
(должность, фамилия, инициалы)
«27 » декабря 2013 г.

(подпись)