



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Дзержинского ул., д. 95/1, г. Краснодар, 350051

Тел./факс: 8 (861) 225-34-04

http://mchskuban.ru

Отдел надзорной деятельности Туапсинского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

352800 г. Туапсе ул. Маршала Жукова, 30

Тел./факс: 8 (861 67) 2-24-30

e-mail: ogpntuapse@mail.ru

г.Туапсе, ул.Маршала Жукова, 30

(место составления акта)

« 10 » апреля 2014 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 52

По адресу/адресам: Г.Туапсе ул.Полетаева,11

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения ОНД Туапсинского района № 52 от 04марта 2014г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБДОУ ДС КВ № 34 «Чайка» г.Туапсе муниципального образования

Туапсинский район

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)


Акт составлен: Отделом надзорной деятельности Туапсинского района


(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Голубева И.Г. 04.03.2014г. 17 часов 30 минут (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

	ложенных на втором этаже.	б) из помещений любого этажа, кроме первого: непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; п.6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.	
4.	Допущено одновременное нахождение более 15 человек в помещении первой младшей группы, расположенной на первом этаже с одним эвакуационным выходом.	СНиП 21-01-97* п.6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.	МБДОУ ДС КК № 34 «Чайка» г.Туапсе МО Туапсин- ский район
5.	Допущено одновременное нахождение более 15 человек в помещении второй младшей группы, расположенной на первом этаже с одним эвакуационным выходом.	СНиП 21-01-97* п.6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.	МБДОУ ДС КК № 34 «Чайка» г.Туапсе МО Туапсин- ский район
6.	Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений первого этажа учреждения менее 1,2м, что не соответствует требованиям, предъявляемым для безопасной эвакуации людей.	СНиП 21.01-97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	МБДОУ ДС КК № 34 «Чайка» г.Туапсе МО Туапсин- ский район
7.	Декларация пожарной безопасности № 03 432 000 00050-34 от 30.03.2010г. выполнена с нарушениями требований приказа МЧС от 24 февраля 2009 г. N 91 (отсутствует полнота и достоверность содержащихся в ней сведений), например: - п.3.5.4. задекларировано, что из каждого помещения группы второго этажа имеется 2 рас-средоточенных эвакуа-	Ст. 64 части 8 №123-ФЗ «Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МБДОУ ДС КК № 34 «Чайка» г.Туапсе МО Туапсин- ский район


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание ОНД Туапсинского района № 52/1/7 от 10.04.2014г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Туапсинского района по пожарному надзору Прядко О.А.


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая МБДОУ ДС КВ № 34 «Чайка» г.Туапсе муниципального образования Туапсинский район Голубева Ирина Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» апреля 2014 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

№	Дата	Содержание	Ссылка на пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации, требования которого нарушены	Срок	Состояние
1	10.04.2014	Доступ к достижимых клещей детскому саду не имеют приспособлений для	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в части требований к оборудованию для обеспечения пожарной безопасности	До 04.05.2014 г.	исполнено